



**ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**  
сьомого демократичного скликання  
(тридцять перша сесія)

**РІШЕННЯ**

8 квітня 2019 року

№ 1183/31-2019

Про затвердження проектної документації за проектом “Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шевченка, 4-а в смт Зарічне, Зарічненського району Рівненської області”

Розглянувши розроблену приватним підприємством “Ремтехбуд” проектну документацію за проектом “Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шевченка, 4-а в смт Зарічне, Зарічненського району Рівненської області” та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва до неї, керуючись статтею 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.11 № 45р. “Про затвердження Порядку розроблення проектної документації та будівництво об’єктів”, за погодженням з постійними комісіями Зарічненської селищної ради, Зарічненська селищна рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити проектну документацію за проектом “Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шевченка, 4-а в смт Зарічне, Зарічненського району Рівненської області” та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва, кошторисною вартістю 58 891 333,00 грн. (п’ятдесят вісім мільйонів вісімсот дев’яносто одна тисяча 333 гривні 00 копійок).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти та голову постійної комісії Зарічненської селищної ради з питань бюджету, фінансів, податків та господарського комплексу та голову Зарічненської селищної ради.

Голова Зарічненської селищної ради

*підпис*

В. ЛОМАКО

*Згідно оригіналу*

*Секретар Зарічненської селищної ради*

*Н.ПРОНЬКІНА*

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА ЕКСПЕРТНА ОРГАНІЗАЦІЯ –  
ЦЕНТРАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»  
ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА»

Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» у Рівненській області

33028, Україна, м. Рівне, вул. Лермонтова, 6

тел./факс: +38(0362)26-58-82

e-mail: rivne.udbe@hotmail.com



**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Директор філії

ДП «Укрдержбудекспертиза»

Рівненській області

*[Signature]* Дубина О.С.

«28» лютого 2019 року

м. Рівне

№ 18-0017-19 (18-0020-18)

**ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ**

щодо розгляду проектної документації

за проектом

**«Будівництво дошкільного навчального закладу на вул. Шевченка, 4-а  
в смт. Зарічне Зарічненського району Рівненської області»**

Клас наслідків (відповідальності) – СС2

Замовник будівництва – Зарічненська селищна рада

Генеральний проектувальник – ПП «Ремтехбуд»

За результатами розгляду проектної документації і зняття зауважень встановлено, що зазначена документація розроблена відповідно до вихідних даних на проектування з дотриманням вимог до міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі вимог з питань створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення; санітарного і епідеміологічного благополуччя населення; екології; охорони праці; пожежної безпеки; техногенної безпеки; енергозбереження; кошторисної частини проекту будівництва, і може бути затверджена в установленому порядку з такими техніко-економічними показниками:

Показники	Од. виміру	Кількість	
		будівля ДНЗ	котельня
1	2	3	4
Вид будівництва		нове будівництво	

1	2	3	4
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 15.02.2019	тис. грн.	58891,333	
в тому числі: будівельні роботи	тис. грн.	37336,972	
устаткування	тис. грн.	5848,722	
інші витрати	тис. грн.	15705,639	
Поверховість	пов.	2	1
Ступінь вогнестійкості	ступінь	II	III
Площа ділянки	га	0,603	
Площа забудови по генплану	м <sup>2</sup>	1300,02	
Площа забудови	м <sup>2</sup>	1335,04	76,05
Загальна площа	м <sup>2</sup>	2868,81	59,43
Будівельний об'єм	м <sup>3</sup>	14117,9	309,0
в тому числі: вище відм. 0,000	м <sup>3</sup>	12456,5	-
нижче відм. 0,000	м <sup>3</sup>	1661,4	-
Місткість закладу	місць	115	-
Потужність котельні	кВт	-	380
Загальна кількість працюючих	осіб	28	
Річна потреба в тепловій енергії	Гкал./рік	477,2	
Річна потреба у воді	тис. м <sup>3</sup> /рік	2,3	
Річна потреба в електроенергії	тис. кВт год./рік	174,0	
Тривалість будівництва	міс.	12	

Обов'язковий додаток до експертного звіту на 10-ти аркушах.

Головний експерт проекту

  
Муравенко І.К.  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000121  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000243

Відповідальні експерти

  
Сфимова Н.Г.  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000063

  
Потапчук Л.М.  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000138

  
Чумак М.П.  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000187

  
Белецька О.І.  
кваліфікаційний сертифікат АЕ № 000016